

AGOSTO/2022		REDE DE DISTRIBUIÇÃO					
SISTEMA	V E N C I M E N T O	Local	CIORO RESIDUAL LIVRE	COR	TURBIDEZ	pH	COLIFORMES TOTALIS / FECAIS
			V.M.P. 2,0	V.M.P. 15,0	V.M.P. 5,0	6,0 a 9,5	AUSÊNCIA
			mg/l	PtCo Cor	NTU		UFC/100ml de amostra
SETOR ETA	10	Centro	0,77	0	0,34	8,49	AUSENTE
	10	V. Di Santi					
	15	Jd. Contendas					
	15	P.R. Laranjeiras					
	15	Jd. Sobral II					
	15	Jd. Beira Rio					
	20	V. Rosa (parte baixa)					
	20	Vila Rosa (parte alta)					
	20	Centro Ind. Des. Nadir					
	25	Jd. Bela Vista					
	25	V. Buscardi					
	25	Santa Cruz (parte baixa)					
	25	V. Fucci					
SETOR TALAVASSO	20	V. Sargi	0,72	0	0,38	8,67	AUSENTE
	20	Jd. Scalize					
	20	Jd. Pagliuso					
	20	Jd. Alvorada					
	20	Resid. Ipiranga					
	20	Vila Romana					
	20	Jd. Paineiras					
	20	Jd. Taquarão					
	20	Conj. Vale do Sol					
	20	Rincão Novo					
	20	Tennis Park					
	20	Loteamento Dr. Adail N. da Silva					
	20	Jd S. Sebastião (parte alta)					
	20	Conj. Francisco Romano					
	20	C. M. Lopes Moreno					
	20	Jd. Ribeirãozinho					
	20	Jd. São Sebastião (parte baixa)					
	20	Res. Osmar Giroto					
	20	Jd. São Luiz					
20	Jd. Inez						
20	Jd. Europa						
20	Portal da Serra						
20	Nova Prudente						
SETOR SANTO ANTONIO	25	Jd. Santa Cruz (parte alta)	0,74	0	0,19	8,63	AUSENTE
	25	Jd. Sesquicentenário					
	25	Jd. dos Ipês					
	25	Jd. Santo Antonio					
	25	Jd. Paraíso					
	25	Jd. Micalli					
	25	Jd. Vinícius de Moraes					
	25	Jd. Martinelli					
	25	Jd. Maria Luiza					
	25	Portal Itamaracá					
	25	Jd. Do Bosque					
25	Jd. Sobral I						
25	Jd. Stracini						
25	Jd. Santa Clara						
SETOR JURUPEMA	20	JURUPEMA	0,82	0	0,19	8,37	AUSENTE
SETOR VILA NEGRI	15	VILA NEGRI	1,13	0	0,27	7,24	AUSENTE
SETOR GUARIROBA	25	GUARIROBA	0,84	0	0,22	7,36	AUSENTE